



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Курской области
ПРОКУРАТУРА СЕЙМСКОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ГОРОДА КУРСКА
305018, г. Курск, ул. Обоянская, 23, Т. 38-
38-22

09.04.2018

№ _____ -2018

АКТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

09.04.2018

г. Курск

Мной, помощником прокурора Сеймского административного округа г.Курска младшим советником юстиции Мирсановой Е.Г. совместно с сотрудниками ОНД и ПР по г.Курску и Курскому району: инспекторами отделения по СО г. Курска ОНД и ПР по г.Курску и Курскому району Зубковым А.С., Смольяниновым О.А и сотрудниками ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области 09.04.2018 в период времени с 10 час. 15 мин по 12 час. 40 мин. проверен центр досуга «Родина» (г.Курск Менделеева д.31).

Основанием проведения проверки явилось поручение прокуратуры области от 27.03.2018 №07/1-17-2018 о проведении проверки пожарной безопасности мест с массовым пребыванием людей.

Однако, на момент проведения проверки были установлены нарушения требований пожарной безопасности, выразившиеся в следующем:

-при выходе из помещения зрительного зала в фойе запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п.35 Правил противопожарного режима в РФ, утв. от 25.04.2012 №390);

-при выходе из помещения фойе в тамбур главного входа в здание запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п.35 Правил противопожарного режима в РФ, утв. от 25.04.2012 №390);

~~-выход в чердачное помещение из лестничной клетки осуществляется не через противопожарный люк 2-го типа (п.8.4* 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);~~

-при выборочном срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации в административных помещениях а также помещении кинозала

система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не включилась.

Данный акт составлен с учетом заключения ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области.

Проверка исполнения требований пожарной безопасности проведена в присутствии директора центра досуга «Родина».

По результатам проведения, проверки, в связи с выявленными нарушениями требований действующего законодательства о пожарной безопасности принято решение о внесении прокуратурой округа в адрес директора центра досуга «Родина» представления об устранении выявленных нарушений и возбуждении постановления о привлечении виновного лица к административной ответственности по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Помощник прокурора САО г. Курска
младший советник юстиции




Е.Г. Мирсанова

Инспектор отделения по СО г. Курска
ОНД и ПР по г.Курску и Курскому району



А.С. Зубков

Инспектор отделения по СО г. Курска
ОНД и ПР по г.Курску и Курскому району



О.А. Смольянинов

Копия получена: _____