



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

Верхне-Донское управление Ростехнадзора
4й-Трудовой пер, д. 7, Курск, 305040, Телефон: (4712)58-02-71, Факс: (4712) 50-00-69,
E-mail: vdon@gosnadzor.ru, k1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru

305026, Курская обл. , г. Курск,
ул. Менделеева, 31.
(место составления акта)

“ 07 ” марта 20 18 г.
(дата составления акта)
15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ К4/504-908

По адресу/адресам: 305026, Курская обл. , г. Курск, ул. Менделеева, 31.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского управления
Ростехнадзора Рукавицын Д.В. от 20.02.2018 года К4/504-908

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ плановая выездная _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуга "Родина" (далее - МБУК "Центр
досуга "Родина")

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 01.03.2018 года

с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 02.03.2018 года

с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 05.03.2018 года

с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 06.03.2018 года

с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 07.03.2018 года

“ _____ ” _____ 20 _____ г. с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. Продолжительность _____

“ _____ ” _____ 20 _____ г. с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней/ 30 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБУК "Центр досуга "Родина"

Лукин Евгений Николаевич

21.02.2018 г. 09 часов 00 минут.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившее проверку:

Громашев Сергей Владимирович – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Инженер - электрик (отв. за эл. хозяйство) МБУК "Центр досуга "Родина" Козловский С.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Характеристика юридического лица:

Электроснабжение МБУК "Центр досуга "Родина" осуществляется по II категории от РП №35 по КЛ-0,4 кВ ААБ 3х35 мм² и КЛ-0,4 кВ ААБ 3х35 мм². На балансе имеются осветительные и розеточные группы, а так же ВРУ, ЩС, ЩО. Мощность 50 кВт.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее ПТЭЭП) утвержденным приказом Минэнерго России от 13 января 2003 года №6, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее ПОТЭУ), зарегистрированные в Минюсте 12 декабря 2013 г. №30593, а именно:

	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого, нарушены (не соблюдены)	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
Электрохозяйство			
1	Не разработаны инструкции по оперативному управлению, ведению оперативных переговоров и записей, производству оперативных переключений и ликвидации аварийных режимов.	ПТЭЭП п. 1.5.20 и 1.8.1	Инженер - электрик (отв. за эл. хозяйство) Козловский С.В.
2	Отсутствует утвержденный руководителем календарный график по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с ознакомлением этого графика работников.	ПТЭЭП п. 1.4.27	Инженер - электрик (отв. за эл. хозяйство) Козловский С.В.
3	В инструкции по охране труда не изложены требования охраны труда и порядок выполнения работ, выполняемых	ПОТЭУ п. 8.6	Инженер - электрик (отв. за

	в порядке текущей эксплуатации		эл. хозяйство) Козловский С.В.
4	Отсутствует перечень технической документации.	ПТЭЭП п. 1.8.2	Инженер - электрик (отв. за эл. хозяйство) Козловский С.В.
5	Отсутствует список работников которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего.	ПТЭЭП п. 1.8.2	Инженер - электрик (отв. за эл. хозяйство) Козловский С.В.
6	В перечне работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации не указан порядок учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	ПОТЭУ п.8.5	Инженер - электрик (отв. за эл. хозяйство) Козловский С.В.
7	Перечень в порядке текущей эксплуатации не содержит указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению единолично и бригадой.	ПОТЭУ п.8.4	Инженер - электрик (отв. за эл. хозяйство) Козловский С.В.
8	Не определено место хранения вышедших из строя ламп содержащих ртуть.	ПТЭЭП п. 2.12.15	Инженер - электрик (отв. за эл. хозяйство) Козловский С.В.
9	Отсутствуют личные инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве для каждого работника электрохозяйства	ПТЭЭП п. 1.7.14.	Инженер - электрик (отв. за эл. хозяйство) Козловский С.В.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):


Не выполнен следующий пункт предписания:


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № К4/504-908 от 07.03.2018 года

Подписи лиц, проводивших проверку

Громашев Сергей Владимирович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБУК "Центр досуга "Родина" Лукин Евгений Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

07 марта 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)