



**Управление культуры города Курска
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центр досуга «Родина»**

ОГРН 1034637027776, ИНН / КПП 4630012997 / 463201001
305026, г. Курск, ул. Менделеева, 31
www.kursk-rodina.ru

Тел.: +7 – 471– 232– 78– 36,
Факс: +7 – 471– 232– 78– 56

E-mail: kurskrodina@gmail.com,
dirrodina@yandex.ru

Исх.№ 58
от «20» апреля 20 18 г.

Прокурору Сеймского
административного округа г. Курска,
Старшему советнику юстиции
В.М. Гуфельду

Уважаемый Владимир Моисеевич!

Во исполнение требования пункта 1 представления Прокуратуры Сеймского административного округа города Курска «Об устранении нарушений законодательства о противопожарной безопасности» от 17.04.18 г № 01-77, сообщаем.

20 апреля 2018 г. в 12.00 в МБУК ЦД «Родина» (кабинет директора) администрацией МБУК ЦД «Родина»:

- Директор МБУК ЦД «Родина» - Лукин Е.Н.,
- Заместитель директора МБУК ЦД «Родина» - Усов А. В.
- Администратор МБУК ЦД «Родина» – Хилькова Н.И.
- Инженер высококвалифицированный МБУК ЦД «Родина» – Дегтярь Ю.А.

в присутствии:

- Старшего помощника прокурора Сеймского административного округа г.Курска - Овсянниковой А. В.,
 - Инспектора отделения по СО г. Курску ОНД и ПР по г. Курску и Курскому району, майора внутренней службы - Смольянинова О. А.,
- было рассмотрено представление Прокуратуры Сеймского административного округа города Курска «Об устранении нарушений законодательства о противопожарной безопасности» от 17.04.18 г № 01-77.

В ходе рассмотрения вышеуказанного представления, необходимых документов (акты проверок работоспособности системы пожарной сигнализации, технического паспорта на здание, свидетельства о государственной регистрации права на здание) внешнего осмотра эвакуационных выходов МБУК ЦД «Родина», а также испытаний работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, присутствующими было установлено, что администрацией МБУК ЦД

«Родина» были приняты оперативно меры, направленные на устранение выявленных нарушений законодательства о противопожарной безопасности, а именно:


— 11 апреля 2018 года обслуживающей организацией работоспособности системы пожарной сигнализации (ИП Суббота Н.И.) были проведены необходимые работы по устранению недостатков в работе пожарной сигнализации (произведена замена элементов питания- батареек). По результатам проведенных работ обслуживающей организацией в присутствии директора МБУК ЦД «Родина» Лукина Е.Н. была осуществлена проверка работоспособности системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в МБУК ЦД «Родина», о чем был составлен соответствующий акт (копия акта прилагается). Испытание системы 20.04.2018 г. показали её нормальное рабочее состояние, недостатков не выявлено, сигнал на пульт 01 и обратная связь с организацией, осуществляющей автоматический мониторинг сигналов удаленных систем пожарной сигнализации своевременны.

— Администрацией МБУК ЦД «Родина» на эвакуационных выходах из зрительного зала в вестибюль (2 выхода) из торгового помещения в коридор (1 выход) и непосредственно из коридора наружу (1 выход) в соответствии с п 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях изнутри без ключа.

Таким образом, выявленные нарушения 09.04.2018 г. в ходе проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в настоящее время Администрацией МБУК ЦД «Родина» устранены.

Дополнительно сообщаем, в соответствии с требованием пункта 3 представления Прокуратуры Сеймского административного округа города Курска «Об устранении нарушений законодательства о противопожарной безопасности» от 17.04.18 г № 01-77к дисциплинарной ответственности в связи с выявленными нарушениями законодательства о противопожарной безопасности привлечен инженер МБУК ЦД «Родина», ответственный за пожарную безопасность Дегтярь Ю.А. (копия приказа прилагается).

Директор
МБУК ЦД «Родина»



Е.Н. Лукин