



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

305026, Курская обл.,
г. Курск, ул. Менделеева, 31
(место составления предписания)

07 марта 2018 г.

(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ

**об устранении нарушений обязательных требований безопасности в
электроэнергетике**

№ К4/504-908

На основании распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Д.В.
Рукавицын

от 20 февраля 20 18 г. № К4/504-908
с 01.03.2018 г. (09 час 00 мин) по 07.03.2018 г. (15 час 00 мин) была проведена плановая
выездная проверка выполнения Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр
досуга "Родина" (далее - МБУК "Центр досуга "Родина") требований законодательства
Российской Федерации в сфере государственного энергетического надзора и требований
законодательства Российской Федерации в сфере.

305026, Курская обл. . г. Курск, ул. Менделеева, 31

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица)

Лица, проводившие проверку:

№ п.п.	Фамилия, имя, отчество	Должность
1.	Громашев Сергей Владимирович	Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Курской области

(ответственный за проведение проверки)

При проведении проверки присутствовали:

Инженер - электрик (отв. за эл. хозяйство) МБУК "Центр досуга "Родина" Козловский С.В.

фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица

или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (физического лица)

В ходе проведения проверки:

Характеристика юридического лица:

В ходе проведения проверки:

Характеристика юридического лица:

Электроснабжение МБУК "Центр досуга "Родина" осуществляется по II категории от РП №35 по КЛ-0,4 кВ ААБ 3х35 мм² и КЛ-0,4 кВ ААБ 3х35 мм². На балансе имеются осветительные и розеточные группы, а так же ВРУ, ЩС, ЩО. Мощность 50 кВт.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее ПТЭЭП) утверждённым приказом Минэнерго России от 13 января 2003 года №6, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее ПОТЭУ), зарегистрированные в Минюсте 12 декабря 2013 г. №30593, а именно:

ПРЕДПИСЫВАЮ

юридическому лицу МБУК "Центр досуга "Родина" (адрес: 305026, Курская обл. , г. Курск, ул. Менделеева, 31) и его законным представителям организовать устранение выявленных нарушений обязательных требований безопасности в энергетике:

	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
Электрохозяйство			
1	Не разработаны инструкции по оперативному управлению, ведению оперативных переговоров и записей, производству оперативных переключений и ликвидации аварийных режимов.	ПТЭЭП п. 1.5.20 и 1.8.1	07.06.2018 г.
2	Отсутствует утвержденный руководителем календарный график по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с ознакомлением этого графика работников.	ПТЭЭП п. 1.4.27	07.06.2018 г.
3	В инструкции по охране труда не изложены требования охраны труда и порядок выполнения работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	ПОТЭУ п. 8.6	07.06.2018 г.
4	Отсутствует перечень технической документации.	ПТЭЭП п. 1.8.2	07.06.2018 г.
5	Отсутствует список работников которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего.	ПТЭЭП п. 1.8.2	07.06.2018 г.
6	В перечне работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации не указан порядок учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	ПОТЭУ п.8.5	07.06.2018 г.
7	Перечень в порядке текущей эксплуатации не содержит указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению единолично и бригадой.	ПОТЭУ п.8.4	07.06.2018 г.
8	Не определено место хранения вышедших из строя ламп содержащих ртуть.	ПТЭЭП п. 2.12.15	07.06.2018 г.
9	Отсутствуют личные инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве для каждого	ПТЭЭП п. 1.7.14.	07.06.2018 г.

работника электрохозяйства

Информацию о выполнении предписания направить в Верхне-Донское управление Ростехнадзора в срок до 08.06.2018 г., почтой по адресу: 305040, г. Курск, 4-й Трудовой пер., 7 и факсимильным сообщением по тел. (4712) 50-00-69.

Предписание от 07 марта 20 18 г. № К4/504-908 составлено на 3 страницах в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Громашев С.В.

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на руки получен.

Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуальный предприниматель (физическое лицо)

Директор МБУК "Центр
досуга "Родина" Лукин
Евгений Николаевич

ФИО

подпись

07.03.2018 г.

дата

об отказе от ознакомления с предписанием

ФИО должностного лица (лиц, проводившего проверку)

подпись

дата