

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Курской области

г. Курск

(место составления акта)

«25» марта 2021 г.

(дата составления акта)

12 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица

№ 99

По адресу/адресам: город Курск, ул. Менделеева, 31

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

плановой, выездной проверки юридического лица от «17» февраля 2021 года № 99 выданного

(в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля

заместителем главного государственного инспектора г. Курска по пожарному надзору

(надзора), органа муниципального контроля издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Канунниковым А.А.

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/выездная, документарная /выездная)

объекта защиты - здания, помещения, территории муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр досуга "Родина"

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии индивидуального предпринимателя))

Дата и время проведения проверки:

« 20 » г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность :

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 3 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): заместитель директора

А.В. Усов «25» февраля 2021 года 11 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: государственные инспектора г. Курска по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего

Козлов Константин Анатольевич, Сергеева Лилия Юрьевна

(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,

Инженеры сектора исследований и испытательных работ Федерального государственного

имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

лаборатории» по Курской области Миненков Антон Владимирович, Киреев Илья Павлович

При проведении проверки присутствовали: ответственный за пожарную безопасность в МБУК
"Центр досуга "Родина" Козловский С.В., заместитель директора Усов А.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

в ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Ширина коридора административной части здания равна 1,2 метра. Ширина дверного полотна составляет 0,8 метра. Соответственно при одностороннем расположении дверей ширина участка пути эвакуации составляет менее 1 метра (0,8 м.)	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. N 194; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от «16» сентября 2020 г. № 1479.	Юридическое лицо - МБУК "Центр досуга "Родина", должностное лицо - ответственный за пожарную безопасность в МБУК "Центр досуга "Родина" Козловский С.В.
2	На путях эвакуации допускается устройство ступеней различной высоты в пределах марша лестницы, предназначенной для эвакуации из административной части здания.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. N 194; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от «16» сентября 2020 г. № 1479.	Юридическое лицо - МБУК "Центр досуга "Родина", должностное лицо - ответственный за пожарную безопасность в МБУК "Центр досуга "Родина" Козловский С.В.
3	Ширина пути эвакуации по лестнице из административной части здания на улицу составляет менее 1,35 м. (фактически 0,9 м.)	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. Приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. N 194; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от «16» сентября 2020 г. № 1479.	Юридическое лицо - МБУК "Центр досуга "Родина", должностное лицо - ответственный за пожарную безопасность в МБУК "Центр досуга "Родина" Козловский С.В.

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

(часть 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется.

(часть 3 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

▲ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не являлось предметом проверки.

▲ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не являлось предметом проверки.

▲ нарушений требований пожарной безопасности не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 99/1/1 от 25.03.2021 г.; техническое заключение № 79-21 от 17.03.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор города Курска

(должность, фамилия, инициалы государственного

по пожарному надзору Козлов К.А.

инспектора по пожарному надзору)

«25» марта 2021 года

Государственный инспектор города Курска

(должность, фамилия, инициалы государственного

по пожарному надзору Сергеева Л.Ю.

инспектора по пожарному надзору)

« » марта 2021 года

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» марта 2021 года

(подпись)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22

(по вопросам неправомерных действий государственных инспекторов и консультаций)

